

## KALLVATTEN.

11. Avstängning kallvatten i hus A, B & C samt panncentral (märkt kran i kulvert).
12. Avstängning kallvatten i hus D, E & F (märkt kran i kulvert).

## OBSERVERA!

Vid avstängning av kallvatten i punkt 11 stänges även kallvattentillförseln till panncentralen och därmed varmvattnet i hela området!

---\*--- Varmvatten m avstängning.  
 ---○--- Kallvatten m avstängning.

## VARMVATTEN.

Länga A: Avstängning vid punkt 1. (2 st märkta kranar under plåtlucka i pannrum).

Länga B: --- vid punkt 3. (2 st märkta kranar i kulvert).

Länga C: --- vid punkt 2. (Strömbrytare märkt VVC samt 3 st märkta kranar i pannrum).

Länga D, E: --- vid punkt 4. (2 st märkta kranar i kulvert).

Länga F: --- vid punkt 5. (2 st märkta kranar i kulvert).

I varje hus finns i källaren avstängningsventiler (kulventiler) på tillloppsledningarna för varm- och kallvatten, 2 st för varje system.

OBSERVERA! Vid avstängning i punkt 2 för länga C blir samtliga längor utan varmvatten. Vid avstängning i punkt 4 för länga D & E blir även länga F utan varmvatten.

OM AVSTÄNGNING BERÖR FLERA LÅNGOR ELLER HUS, MÅSTE SAMTLIGA BERÖRDA HUSHÅLL MEDDELAS.

2007/04/23 11:16

Mettansjövägen